

COMUNE

PIANO DI LOTTIZZAZIONE


**PRESCRIZIONI TECNICHE
ACQUEDOTTO**

area riservata ufficio tecnico Tennacola spa


TAVOLA 2 - PARTICOLARI

DATA


POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO SARACINESCA





POZZETTO DI SCARICO




POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO SARACINESCA




POZZETTO DI SFIATO




IDRANTE SOPRASUOLO



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE





cl.
Luce Ø 600




cl.
Luce Ø 600

SARACINESCHE CUNEO GOMMATO



ALLACCIO D'UTENZA -TIPO-



DIAMETRO CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE PER EDIFICI AD USO PRODUTTIVO

DN 1"	fino a 1000mq di superficie utile edificabile
DN 1.1/4"	da 1001 a 1400mq di superficie utile edificabile
DN 1.1/2"	da 1401 a 2000mq di superficie utile edificabile
DN 2"	oltre 2000mq di superficie utile edificabile

DIAMETRO CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IN RAPPORTO ALLE UNITA' ABITATIVE

DN 1"	da 1 a 5 unità servite
DN 1.1/4"	da 6 a 7 unità servite
DN 1.1/2"	da 8 a 10 unità servite
DN 2"	>10 unità servite