



LEGENDA GENERALE

+267.00	QUOTA ALTIMETRICA P.C. DI PROGETTO
+264.10	QUOTA ALTIMETRICA DI PROGETTO
+264.10	QUOTA PLANIMETRICA DI PROGETTO
+267.00	QUOTA PLANIMETRICA P.C. DI PROGETTO
COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH	
MAGRONE	
TERRENO	

LEGENDA ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

GF.01.01 - Rotovaglio	Tipologia Elettromeccanica
DQU.01.01	Codice Utenza
DQU.01.01	Codice Disciplinare Forniture
DQU.01.01	Misuratore di portata

LEGENDA FORNITURE VARIE

PREF.01.01 - Pozzo prefabbricato	Tipologia Fornitura
PREF.01.01	Codice Disciplinare Fornitura

ELENCO ELETTROMECCANICHE

SERB.01.01 - Serbatoio	Serbatoio per Acido Peracetico
PDP.01.01 - Pompa dosatrice	Pompa dosatrice per Acido Peracetico
PDP.01.02 - Pompa dosatrice	Pompa dosatrice per Acido Peracetico (RISERVA)
PSG.05.01 - Pompa centrifuga	Elettropompa centrifuga verticale per il sollevamento dell'acqua servizi

ELENCO SISTEMI DI MISURA

DQU.01.01	Misuratore di portata a ultrasuoni effluente finale
-----------	---

ELENCO FORNITURE VARIE

PREF.02.01 - Pozzo prefabbricato	Pozzo prefabbricato per l'unione dei flussi uscita/by-pass impianto
----------------------------------	---

LEGENDA FLUSSI DI PROGETTO

TIPOLOGIA VALVOLE	DIAMETRO	NUMERO
VNR. DN	VNR.32	1
VSF. DN	VSF.32	6

LEGENDA PIPING

Fluido	Materiale tubazione	Numero linea	Diametro tubazione interno
- A Acque reflue			
- CH Chemicals			

ELENCO PIPING DI PROGETTO

80 A.07 Acc. Rn A	Tubazione acqua di alimentazione della Disinfezione
100 A.08 Acc. Rn A	Tubazione acqua di collegamento tra pozzo di campionamento e pozzo di unione dei flussi
400 A.09 PEAD A	Tubazione acqua di collegamento tra pozzo di unione dei flussi e pozzo di scarico finale esistente
400 A.10 PEAD A	Tubazione acqua di collegamento tra sghiaiatore e pozzo di unione dei flussi
32 CH.01 PVC CH	Tubazione chemicals per il dosaggio di Acido Peracetico in Disinfezione

TENNACOLA S.p.A.
Via Prati, 20 63811
Sant'Elpidio a Mare (FM)
tel. 0734.859067

**PROGETTAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE D014 IOMMI**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

elaborato E-G.10 consegna Giugno 2021	titolo elaborato Disinfezione e Pozzo unione flussi: Pianta e sezioni	scale 1:50
---	---	----------------------

I progettisti:

Ingegneria	INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Ambiente	Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
S.r.l.	tel. 071-9162094 - fax 071-9169580
	e_mail: info@ingegneriaambiente.it; pec: ingegneriaambientesrl@pcert.it;

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico
PhD. Ing. Emanuela Cola

collaborazione alla progettazione Ing. Michele Cavallo

N. REV.	Data	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	Verificato da	il
ACQUONAMENT				

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.